Поз. обозна-чение	Наименование	Кол	Примечание
	Шкаф СУ-Щ-50.50.21 в составе:	1	НПФ "МРС Электроникс"
СС1, СС2	СУ-ПИ	2	
СС4-СС7	СУ-МД16	4	
А1	Панель управления ПУ 10	1	
	Держатель предохранителя М4/8.SF (1SNA115657R2500)	10	ф.АВВ
	Клемма М2,5/5 (1SNA115486R0300)	10	ф.АВВ
	Шина нулевая	5	
	Шкаф СУ-Щ-30.30.15 в составе:	1	НПФ "МРС Электроникс"
СС8-СС11	СУ-МР8	4	
	Клемма МА 2,5/5.D2 (1SNA115490R1300)	2	ф.АВВ
	Светозвуковая колонка СС-24-СК9М в составе:		
	Светозвуковая колонка СС-24-СК9М	1	
СС3	СУ-МР16	1	
В1	Пост КДМП IP56	1	
В2	Кнопка "Квит"	1	
А2	Панель управления ПУ 5	1	
СС12,СС13	СУ-МД16	2	
СС14	СУ-МА8	1	
А3	Панель управления ПУ 10	1	
QF1	Автоматический выключатель 10А	1	
	Держатель предохранителя М4/8.SF (1SNA115657R2500)	2	ф.АВВ
	Клемма М2,5/5 (1SNA115486R0300)	2	ф.АВВ
	Шина нулевая	2	

1 Весь кабель марки КНРк кроме обозначенного. В РР кабель КНРЭк.
Допускается замена кабеля на кабель с аналогичными характеристиками при условии согласовании с РР.
2 Оборудование, экраны кабелей заземлить согласно действующей технолочической документации и руководству по эксплуатации на систему.
3 Монтаж и установку оборудования осуществлять в соответствии с действующими технологическими инструкциями и сопроводительной документацией на аппаратуру.

					ННПМ.ST23WIM.360066.06233		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема электрическая общая СУТС	Лит. / Масса / Масштаб 1:1	
Разраб.		Выюгин				Лист	Листов 1
Пров.		Иванов					
Т.контр.							
Н.контр.		Коршунов				ООО НПФ "МРС Электроникс"	
Утв.		Мунин					

Копировал   Формат А3×7