



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание.
	Комплект оборудования СУТС СУ-Щ-30.30.15 IP22	1	
	(ПУ 7, СУ-ПЛК) ННПМ.468264.002ТУ		
	Источник бесперебойного питания ИБП-220/24-17 (20А)	1	
	IP22, ~220В/=24В, Iвых макс = 20А		
	ННПС.425629.001ТУ редакция 2		
	Щит системы сигнализации взрывоопасной концентрации газов, IP22	3	
		1	
	Датчик СТМ-30М-10мдц (=24В, 10Вт) в составе:	28	
	БСП		
	ВД		

Система обеспечивает:

- 1) Отображение на панели управления, встроенной в щит СУТС СУ-Щ-30.30.15, информации по каждому датчику.
- 2) Аварийно предупредительную сигнализацию по превышению порога срабатывания датчиков и неисправности системы.
- 3) Квитирование сигнализации
- 4) Регулировку яркости панели управления
- 5) Питание системы от источника ~220В, с переключением питания системы на встроенные АБ, в случае пропадания питания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система сигнализации взрывоопасной концентрации газов схема функциональная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мунин			16.07.15				1:4
Пров.						Лист 1	Листов 3	
Т.контр.						ООО НПФ "МРС Электроникс"		
Н.контр.	Вьюгин							
Утв.	Русаков							

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № д-ца
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.